

Прокуратурой района проведена проверка по информации, опубликованной в общественно-политической газете «Знамя труда» 13.04.2018 «Горькое новоселье» о «плачевном состоянии» предоставленных по ул. Олзоева с.Бильчир жилых домах.

В ходе проверки установлено, что 06.09.2013 между администрацией МО «Бильчир» и ООО «Стройсервис» заключен муниципальный контракт на строительство четырех двухквартирных жилых домов по муниципальной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Бильчир» на период до 2019 года» по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Олзоева уч. 2, ул. Олзоева уч. 3, ул. Олзоева уч. 4, ул. Олзоева уч. 5.

14.10.2013 администрации МО «Бильчир» переданы и приняты жилые дома по ул. Олзоева с. Бильчир Осинского района Иркутской области.

Между тем, до настоящего времени дорога по ул.Олзоева грунтовая, администрация МО «Бильчир» каких-либо работ по приведению дорожного полотна в соответствии с ГОСТ не проводила, по всей протяженности улицы имеется один уличный фонарь. Кроме того, в результате обследования жилых домов были выявлены недостатки, допущенные при строительстве: сквозные трещины в наружных стенах, трещины в местах стыковки отопительной печи и капитальной стены, отсутствует разделка на дымоходе выше уровня кровли, пароизоляция во всех домах чердачного помещения уложена сплошным методом, накрывая потолочные балки, что приводит к сырости и т.д.

При этом недостатки, допущенные при строительстве вышеуказанных домов, выявляются на протяжении всего времени с момента приемки данных домов. Вышеуказанные нарушения законодательства являются существенными, нарушают права граждан, которым представлены по договорам социального найма жилые помещения. В целях устранения нарушений действующего законодательства прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязанности администрацию МО «Бильчир» устранить недостатки в содержании улично-дорожной сети, привести дорожное полотно ул.Олзоева с.Бильчир в соответствие с требованиями ГОСТа Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 №221, обеспечить стационарным электрическим освещением в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 проезжую часть улицы ул.Олзоева с.Бильчир. исковое заявление находится на рассмотрении.

Также, прокурором района внесены в адрес главы МО «Бильчир», генерального директора ООО «Стройсервис» представления о принятии действенных мер по устранению выявленных нарушений (устранить выявленные в ходе проверки недостатки, допущенные при строительстве жилых помещений)

Исполнение мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.